



시험성적서

- 1. 성적서 번호 : CT13-15531
- 2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)청원씨엠에스
 - 주소 : 경기 화성시 양감면 사창리 53-1
 - 의뢰일자 : 2013.01.29
 - 시험발급일 : 2013.02.28
- 3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 4. 시료명 : CRC보드 12T
- 5. 시험방법
 - (1) KS L 5114 : 2008
 - (2) KS L 5114:2008
 - (3) KS L 9016:2010


확인	작성자 성명	신권일		기술책임자 성명	공양표	
----	-----------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원



충북지원 : 363-883 충북 청원군 오창읍 양청리 685-1 충북테크노파크내 043-234-8747
 결과문의 : 충북지원 ☎ (043)218-8990



시험성적서

성적서번호 : CT13-15531

6. 시험결과

1) CRC보드 12T

시험항목	단위	시험방법	시험결과
흡수에 의한 길이변화율	%	(1)	0.10
두께	mm	(2)	11.8
휨강도	N/mm ²	(2)	15.6
흡수율	%	(2)	24
부피비중	-	(2)	1.5
열전도율[평균온도 : 20 °C]	W/(m·K)	(3)	0.15

---- 이 하 여 백 ----

